

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60179408 0001

Berichtsnummer Report No.:

TR24BD43 001

Genehmigungsinhaber License Holder:
EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.Özar Özel Endüstri Bölgesi
Deliklikaya Mahallesi Yüzbaşı
Mehmet Hilmi Caddesi No.12
34555 Arnavutköy- İstanbul
Türkiye
Fertigungsstätte Manufacturing Site:
EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.Özar Özel Endüstri Bölgesi
Deliklikaya Mahallesi Yüzbaşı
Mehmet Hilmi Caddesi No.12
34555 Arnavutköy- İstanbul
Türkiye
Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:
IEC 60947-5-5:1997+A1+A2
EN 60947-5-5:1997+A2+A1+A11
IEC 60947-5-1:2016
EN 60947-5-1:2017
Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: Emergency Stop Device
Product: (Emergency stop switch)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Technische Daten sind auf nächst(r) Seite(n) gelistet.
Technical Data: Technical Data are listed on the next page(s)

Gültig ab: 2024-11-18
Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum: 2024-11-18
Date of issue:

Tümer Timuçin



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
 This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
 Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com
TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60179408 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

TR24BD43 001

Produkt *Product:* Emergency Stop Device
(Emergency stop switch)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

a) B Series ; b) H Series ;
c) CP Series ; d) CM Series ;
e) MB Series
(Refer to test report for details)

Trademark : emas

Rated Voltage : a),b) 250 V AC ;
c),d) 230 V AC ;
e) 240 V AC

Rated Current : a),b),c),d):4A
e) 3A

Rated Insulation Voltage : a),b),c),d):300V
e) 250V

Rated Conditional
Short-circuit Current : 1 kA

Rated Impulse withstand
voltage : 2.5 kV

Ambient Temperature : -15°C / +80°C

Utilization category : AC-15

Rated Frequency : 50 Hz

